


# 樹林國小教室照明現況測量紀錄表


填表日期: 112年8月8日

位置		課桌部份										黑板部份										測量時間與天候		
照度(Lux)		課桌面照度(Lux)										黑板面照度(Lux)										日期	時間	天候
班級		1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均值			
一甲	測量	713	612	663	598	605	668	598	610	656	635	688	793	742	683	810	796	831	846	770	773	8/28	10:00	晴
二甲	測量	832	796	865	787	810	844	790	706	610	782	671	768	651	981	942	912	1011	910	712	840	8/28	10:05	晴
三甲	測量	610	635	710	587	632	746	820	920	961	736	712	769	712	1210	1081	931	880	1124	812	914	8/28	10:10	晴
四甲	測量	850	910	756	863	983	1021	962	988	996	925	921	812	641	1196	1010	831	1196	998	610	913	8/28	10:15	晴
五甲	測量	1068	984	1011	963	987	896	893	988	1006	977	1231	1210	1001	963	942	968	989	1012	922	1026	8/28	10:20	晴
六甲	測量	896	964	678	810	803	763	745	896	698	805	1061	996	983	1012	1100	1010	991	745	674	952	8/28	10:25	晴

依圖1之位置以桌面高度為基準,使用照度計所得之照度值(Lux)紀錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值(標準需達500米燭光)



依圖2之位置以黑板高度為基準,使用照度計所得之照度值(Lux)紀錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值(標準需達750米燭光)



填表人:

**護理師鄭玉芳**

學務組長:

**教師兼學務組長 楊易霖**

教導主任:

**教師兼教導主任 姜宏尚**

總務主任:

**教師兼總務主任 施睿棻**

校長:

**臺南市七股區 樹林國小校長 戴良全**

# 樹林國小教室照明現況測量紀錄表

填表日期: 113年2月15日

位置		課桌部份										黑板部份										測量時間與天候		
		課桌面照度(Lux)										黑板面照度(Lux)										日期	時間	天候
班級	測量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均值			
一甲	測量	763	687	681	845	688	604	711	571	640	680	671	833	761	675	794	692	775	880	761	760	7/5	15:00	晴
二甲	測量	935	937	991	1124	1075	1026	1261	1200	1263	1090	689	730	623	964	954	870	1053	852	661	822	7/5	15:10	晴
三甲	測量	521	740	704	729	831	749	840	933	975	780	672	790	625	1313	1196	859	1391	1224	760	983	7/5	15:15	晴
四甲	測量	871	936	772	890	1077	1145	1088	1005	1079	984	921	790	582	1285	1059	789	1324	1020	521	921	7/5	15:20	晴
五甲	測量	1138	1084	1201	1008	1010	1090	930	1095	1015	1063	1203	1301	1065	911	964	1007	1149	1123	910	1070	7/5	15:25	晴
六甲	測量	982	798	700	782	756	750	730	900	715	813	1155	1099	902	656	694	595	742	725	652	800	7/5	15:30	晴

依圖1之位置以桌面高度為基準,使用照度計所得之照度值(Lux)紀錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值(標準需達500米燭光)




圖1課桌部分測量位置圖

測量高度: 桌面水平照度

依圖2之位置以黑板高度為基準,使用照度計所得之照度值(Lux)紀錄於表上,再以各值之和除以9,則為平均值(標準需達750米燭光)




圖2黑板部分測量位置圖

測量面: 黑板面垂直照度

填表人:

護理師 鄭玉芳

學務組長:

教師兼 楊易霖  
學務組長

教導主任:

教師兼 姜宏尚  
教導主任

總務主任:

教師兼 施睿基  
總務主任

校長:

臺南市七股區 戴良全  
樹林國小校長