

109 年國中教育會考因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情 試場開放冷氣及通風措施說明

109 年國中教育會考全國試務會調查近五年會考考試辦理時間溫度，有關調查顯示，氣溫平均落在為攝氏 30.3~33.1 度。因應防疫措施執行，為同時確保試場通風以及降低室內溫度，並減低全面配戴口罩的不舒適。經多次會議、實際測試並與中央流行疫情指揮中心、教育部、其他大型考試辦理單位討論，另經亞洲大學吳副校長聰能、成功大學李主任秘書俊璋指導，送中央流行疫情指揮中心備查完成。

有關試場開放冷氣及通風措施如下：「試場冷氣全面開放，並全程開啟試場前門、後門與該試場所有窗戶每扇各開 10 公分，在可以降低溫度、確保試場通風及防疫必要取得平衡，並簡化試務人員與監試委員的作業程序不致困擾。」，細部說明如下：

一、有關試場空調開啟標準程序：

1. 試務人員於每天第一節考試開始前 30 分鐘，開啟所有試場冷氣，直到當天考試結束（休息期間冷氣持續開啟）。
2. 開啟冷氣後，試務人員開啟所有試場內窗戶，每扇各開 10 公分，關閉試場前後門，將備用立扇放置於試場前後門方便取用處。
3. 監試委員進入試場，發放答案卡卷與試題本。
4. 考試說明期間，監試委員開啟試場前、後門讓考生進入。
5. 考試正式開始後，試場前門、後門與所有窗戶保持開啟，直到考試結束。
6. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。

二、若考試中遭逢下雨且窗戶受雨勢、風勢過大或其他問題影響，必須關閉時，應變步驟如下：

1. 監試委員維持試場秩序，請考生繼續作答。
2. 監試委員關閉試場內受影響窗戶，不受影響窗戶全開。
3. 監試委員將備用立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇，直到考試結束。
4. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
5. 通報試務中心，填寫「109 國中教育會考重大事件處理方式考場紀

錄表」，循通報程序回報。

三、若考試中遭遇冷氣停止運作，應變步驟如下：

1. 監試委員維持試場秩序，請考生繼續作答。
2. 監試委員試場內窗戶全開（倘若同時遭遇窗戶受雨勢或其他問題影響時，關閉試場內受影響窗戶，不受影響窗戶全開）。
3. 監試委員將備用立扇架設於試場前、後門，扇面正對門外並開啟風扇，直到考試結束。
4. 考試結束，試務資料清點完畢後，考生離場。
5. 通報試務中心，填寫「109 國中教育會考重大事件處理方式考場紀錄表」，循通報程序回報。